



## ORIGINAL TONDACHZIEGEL - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 058-02-W1608/21f-2021

Hiermit wird bestätigt, dass das

Bauprodukt: Dach- u. Formziegel  
**Glattziegel Bergamo**

des Herstellwerks: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.  
Dachziegelwerk  
Werk Sroda Slaska  
ul. Ceramiczna 2  
PL-55-300 Sroda Slaska

nach den Ergebnissen der Qualitätskontrolle und der vom Fremdüberwacher  
Güteschutz Ziegel e.V.  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau

veranlassten Produktprüfung den Bestimmungen der technischen Regel  
**DIN EN 1304:2008-07**

**mit der Anforderungsstufe 1 für die Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2  
und dem  
Prüfverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen), der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 539-2**

entspricht und dass die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend der DIN EN 1304 durchgeführt wird.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen  
Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner  
Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 17.11.2021



Dipl.-Ing. Frank Pohle  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

