

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ziegel

PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 057-04E-W2581/22-2022

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

U-Mauerziegel, Form c, Kategorie I
zur Verwendung in ungeschütztem Mauerwerk
Nennmaß: 290 x 115 x 52 mm; Tm, Rm

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Mittlere Druckfestigkeit: | $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Brutto-Trockenrohdichte: | 1.450 kg/m^3 ; D2 |
| Netto-Trockenrohdichte: | $\geq 1.900 \text{ kg/m}^3$ |
| Wasseraufnahme: | $\leq 6 \text{ Masse-\%}$ |
| Aktive lösliche Salze: | S2/S3 |
| Dauerhaftigkeit: | F2 (DIN EN 772-22) |

Hochlochklinker
kHLzB 28 - 1,6 - LDF
Standard

des Herstellwerks:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
Klinkerwerk
Werk Sroda Slaska
ul. Ceramiczna 2
PL-55-300 Sroda Slaska

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach **DIN EN 771-1** dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung durch die anerkannte Überwachungsstelle veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der **DIN EN 771-1:2015-11 & DIN 20000-401:2017-01**

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 02.05.2023


Dipl.-Ing. Frank Pohle
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen, das Bauprodukt selbst oder dessen Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.